www.wasserzisterne.de

Retentionszisterne

Nennvolumen 5,80 m³

Schachtabdeckung Kl. A

Schnitt A-A



Rückhaltevolumen	AT = Ablauftiefe	BA = Bohrmaß
2.000 ltr.	1280 mm	1400 mm
3.000 ltr.	1590 mm	1090 mm
4.000 ltr.	1910 mm	770 mm

Grundriss



- Mit Abdeckung Klasse B 125 erhöht sich die Zulauf- und Ablauftiefe und die Gesamttiefe um 45 mm.
- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen.
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.